

Oficio No. : 2520/2020
Solicitud No. 00002011/2020

**MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN
SINALOA**

Asunto : Presupuesto de cargos por obra(s) específica(s) y de ampliación.

Fecha Oficio: 2020.12.08

Atención: MUNICIPIO

Con relación a la solicitud de servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones No 00002011 de fecha 2020.12.03 para su servicio a nombre de **MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN** que se localiza en **SINALOA**, en la colonia **STA URSULA ZIMATEPEC022** entre **SINALOA** y **CARRETERA MEXICO VERACRUZ**, Municipio de **YAUHQUEMEHCAN**, Estado de **TLAXCALA**, con el presente, nos permitimos comunicarle el resultado de los estudios que hemos realizado:

1.- CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con las necesidades expresadas en su solicitud, las características del servicio que proporcionaremos serán las siguientes:

Carga contratada	7 kVA 6 kW
Demanda Contratada	7 kVA 6 kW
Tensión de suministro	220 V
Tolerancia en la tensión	-7% a +5%
Frecuencia	60 HERTZ
Tolerancia en la frecuencia	± 0,5 %
Número de fases e hilos	1F2H
Tarifa	01-1

2.- OBRAS NECESARIAS

Para que el suministrador otorgue el servicio solicitado, será necesario, que se realice, fuera del programa que tiene autorizado, las obras específicas y de ampliación, cuyo croquis figura en el Anexo No. 1, con las características y presupuesto que a continuación se listan:

DESCRIPCIÓN Y COSTO DE LAS OBRAS ESPECÍFICAS

CONSTRUCCION DE 71 MTS DE LINEA DE MEDIA TENSION 1F ACSR EN 13.2 KV	\$31 072,76
CONSTRUCCION DE 68 MTS DE LINEA DE BAJA TENSION N2F CABLE MULTIPLE	\$21 621,14

DESCRIPCIÓN Y COSTO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN

INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR D1-10 KVA EN 13.2 KV	\$30 127,19
--	-------------

3.- APORTACIÓN

