

Oficio No. : 1560/2019
Solicitud No. 02229707/2019

**MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN
PALACIO MUNICIPAL SN**

Asunto : Presupuesto de cargos por obra(s) específica(s) y de ampliación.

Fecha Oficio: 12/07/2019

Atención: MUNICIPIO

GC-017

Con relación a la solicitud de servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones No 02229707 de fecha 12/07/2019 para su servicio a nombre de **MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN** que se localiza en **LOS CARRIZOS** entre **PRIVADA LOS CARRIZOS** y **CARRETERA MEX VER**, Municipio de **YAUHQUEMEHCAN**, Estado de **TLAXCALA**, con el presente, nos permitimos comunicarle el resultado de los estudios que hemos realizado:

1.- CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con las necesidades expresadas en su solicitud, las características del servicio que proporcionaremos serán las siguientes:

Carga contratada	14 kVA 12 kW
Demanda Contratada	14 kVA 12 kW
Tensión de suministro	N2F
Tolerancia en la tensión	± 10%
Frecuencia	60 HERTZ
Tolerancia en la frecuencia	± 0,8 %
Número de fases e hilos	1F2H
Tarifa	1F-1



2.- OBRA NECESARIA

H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE
YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
2017 2021

Para que el suministrador otorgue el servicio solicitado, será necesario, que se realice, fuera del programa que tiene autorizado, la obra específica, cuyo croquis figura en el Anexo No. 1, con las características y presupuesto que a continuación se listan:

DESCRIPCIÓN Y COSTO DE LAS OBRAS ESPECÍFICAS

CONSTRUCC#N DE 180 MTS DE LINEA DE BAJA TENSION N2F CABLE MULTIPLE (5) 52,601.31

3.- APORTACIÓN

La aportación por concepto de la obra indicada en el punto anterior, de acuerdo con el reglamento de la ley del servicio público de energía eléctrica, en materia de aportaciones (RLSPEEMA), será la siguiente: