

Oficio No. : 1885/2019  
Solicitud No. 02236981/2019

**MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN  
PALACIO MUNICIPAL SN**

Asunto : Presupuesto de cargos por obra(s) específica(s) y de ampliación.

Fecha Oficio: 20/08/2019

Atención: MUNICIPIO

*FIRM 14*

Con relación a la solicitud de servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones No 02236981 de fecha 16/08/2019 para su servicio a nombre de MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN que se localiza en CALLE DEL PANTEON, en la colonia SAN D YAUHQUEMEHCAN 022 entre MANINC REAL y CAMINO NACIONAL, Municipio de YAUHQUEMEHCAN, Estado de TLAXCALA, con el presente nos permitimos comunicarle el resultado de los estudios que hemos realizado:

**1.- CARACTERÍSTICAS**

De acuerdo con las necesidades expresadas en su solicitud, las características del servicio que proporcionaremos serán las siguientes:

Carga contratada	14 kVA 12 kW
Demanda Contratada	14 kVA 12 kW
Tensión de suministro	220 V
Tolerancia en la tensión	± 10%
Frecuencia	60 HERTZ
Tolerancia en la frecuencia	± 0,8 %
Número de fases e hilos	1F2H
Tarifa	01-1



**2.- OBRAS NECESARIAS**

Para que el suministrador otorgue el servicio solicitado, será necesario, que se realice, fuera del programa que tiene autorizado, las obras específicas y de ampliación, cuyo croquis figura en el Anexo No. 1, con las características y presupuesto que a continuación se listan:

**DESCRIPCIÓN Y COSTO DE LAS OBRAS ESPECÍFICAS**

CONSTRUCCION DE 168 MTS DE LINEA DE MEDIA TENSION 1F ACSR (8)	\$67,140.74
CONSTRUCCION DE 135 MTS DE LINEA DE BAJA TENSION N2F CABLE MULTIPLE (8)	\$39,668.90

**DESCRIPCIÓN Y COSTO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN**

INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR D1-15 KVA EN 13.2 KV	\$36,102.77
------------------------------------------------------	-------------

**3.- APORTACIÓN**

Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica

